




RA.RU.21AP87



ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»



Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Утверждаю
Руководитель ИЦ

_____ В.И. Белан

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№0002 от 15.02.2021 г.

Основание для проведения испытаний Задание № 18012103 от 18.01.2021

(Основание для проведения испытаний, номер, дата)

Заказчик Орган по сертификации продукции ООО "ЛенСерг", 195112, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н. ИНН 7804193468. ОГРН 1157847101719. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ69, выдан 28.04.2016 года.

(Наименование и адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации при наличии)

Идентификация объектов испытаний Плита фиброцементная фасадная «LTM Flamma» по ТУ 5760-002-96124043-2009 размер 500x400x10,0 мм в количестве 3 шт.

(Описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

Дата получения объекта 25.01.2021

(Дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

Отбор образцов Акт отбора №18012103 от 18.01.2021 (образцы предоставлены заказчиком)

(Номер и дата акта отбора образцов)

Дата испытаний образцов 18.01.2021-15.02.2021 г.

(Дата начала и окончания испытаний)

Производитель продукции Общество с ограниченной ответственностью «ТД ЛТМ», место нахождения 249037, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70

(Наименование, адрес производителя, страна)

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТД ЛТМ», место нахождения 249037, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70.

(Наименование, адрес производителя, страна)

Лист 1 Листов 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +20,2°C, относительная влажность 53%

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плита фиброцементная фасадная «LTM Flamma» по ТУ 5760-002-96124043-2009 размер 500x400x10,0 мм	И-0002-1	18.01.2020 - 15.02.2021	Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	ТУ 5894-006-96124 043-2010	-	ГОСТ 7076-99	0,213	
			Индекс изоляции воздушного шума R _w , дБА		-	ГОСТ 27296-2012	23	
			Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)		-	ГОСТ 25898-2012	0,106	
			Адгезия покрытия к основанию, балл		-	ГОСТ 15140-78	1	

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИ, ИО

Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке /аттестации	Дата поверки /аттестации	Примечания
1	2	3	4	5	6
Весы электронные РА214С	Инв.№238	2010	№ 602265	17.09.2020	
Шкаф сушильный ШС-СПУ 40-02 №021800218	Инв.№394	2019	Аттестат №001476	30.01.2020	
Шкаф сушильный WON-050 №won050080130018	Инв.№209	2008	№54	30.01.2020	
Весы лабораторные ВК-1500	Инв.№239	2008	№ 602263	17.09.2020	
ИТС-1 Измеритель теплопроводности №зав 128	Инв.№134	2015	№210/20-2818п	20.02.2020	
Установка для определения звукоизоляции	Инв.№126	2009	Протокол период. аттестации №94	28.02.2020	
Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А № А060185	Инв.№70	2006	№548057	11.02.2020	
Генератор шума низкочастотный Г2-47	Инв.№142	2004	№204/3-20-1264	16.03.2020	
Измеритель – регистратор температуры и влажности ДТ-172	№инв.335	2017	Свидетельство о поверке № 548122 31	31.01.2020	

Исполнитель (инженер-испытатель) _____

Зам. руководителя ИЦ _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ