




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020 г.
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
телефон: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЦ ООО «Сибакademсертификация»
_____ В.И. Белан

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ290121-3САСп от 29 января 2021 г.

Основание для проведения испытаний **Задание № 18012104 от 18.01.2021**

(Основание для проведения испытаний, номер, дата)

Заказчик **Орган по сертификации продукции ООО "ЛенСерт", 195112, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н. ИНН 7804193468. ОГРН 1157847101719. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ69, выдан 28.04.2016 года.**

(Наименование и адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации при наличии)

Идентификация объектов испытаний **Плита фиброцементная фасадная «LTM Flamma» по ТУ 5760-002-96124043-2009 размер 500x400x10,0 мм в количестве 3 шт.**

(Описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

Дата получения объекта **21.08.2020**

(Дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

Отбор образцов **Акт отбора образцов №18012104 от 18.01.2021 (образцы предоставлены заказчиком)**

(Номер и дата акта отбора образцов)

Дата испытаний образцов **18.01.2021-15.02.2021 г.**

(Дата начала и окончания испытаний)

Производитель продукции **Общество с ограниченной ответственностью «ГД ЛТМ», место нахождения 249037, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 70**

(Наименование, адрес производителя, страна)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +20,2°C, относительная влажность 53%

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Изменяемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плита фиброцементная фасадная «LTM Flamma» по ТУ 5760-002-96124043-2009 размер 500x400x10,0 мм	И-0002-1	18.01.2020	Плотность, кг/м ³	ТУ 5760-002-96124043-2009	1100±150	ГОСТ 8747-88	1124	
		15.02.2021	Водопоглощение, %		32	ГОСТ 8747-88	32,1	

Исполнитель (инженер-испытатель) _____

Зам. руководителя ИЦ _____

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Лист 2 из 2