

АО «Лато»

паспорт *626*

На качество хризотилцементных плоских листов  
ГОСТ 18124-2012

Условное обозначение листов — ЛПН 1,0x1,5x8

Номер партии *4-2-200; 4-3-205*

Дата изготовления

Отгруженных в адрес *ИТТ Опашанце Беларусь*

Дата отгрузки *02.03.202* *09.03.202*

Количество листов *200*

Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, кгс/см <sup>2</sup> не менее	180
Плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	1,6
Ударная вязкость, кгс см/см <sup>2</sup>	2,0
Морозостойкость число циклов попеременного замораживания и оттаивания	25
Остаточная прочность, % не менее	90

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.* Татаркина М.В.