

АО «Лато»

паспорт

На качество хризотилцементных плоских листов  
ГОСТ 18124-2012

Условное обозначение листов — ЛПП 1,0х1,5х8

Номер партии *1-4-206*

Дата изготовления

Отгруженных в адрес *ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» г. СПб.*

Дата отгрузки *23.08.2012*

Количество листов *400 (4x100)*

Предел прочности при изгибе, кгс/см <sup>2</sup> не менее	230
Плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	1,8
Ударная вязкость, кгс см/см <sup>2</sup>	2,5
Морозостойкость число циклов попеременного замораживания и оттаивания	50
Остаточная прочность,% не менее	90

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244



Главный технолог-Начальник ОТК

*Татаркина М.В.*

Татаркина М.В.