

АО «Лато»

паспорт

На качество хризотилцементных плоских листов
ГОСТ 18124-2012

Условное обозначение листов — ЛПП 2,0x1,5x8

Номер партии

3-3-229; 3-1-228

Дата изготовления

Отгруженных в адрес

Спидикс

Дата отгрузки

29.08.20

Количество листов

180 (3 ст)

Физико-механические показатели

| | |
|---|-----|
| Предел прочности при изгибе, кгс/см ² не менее | 230 |
| Плотность, г/см ³ не менее | 1,8 |
| Ударная вязкость, кгс см/см ² | 2,5 |
| Морозостойкость число циклов попеременного замораживания и оттаивания | 50 |
| Остаточная прочность, % не менее | 90 |

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.* Татаркина М.В.