

АО «Лато»

паспорт

На качество хризотилцементных плоских листов
ГОСТ 18124-2012

Условное обозначение листов — ЛПН 1,0x1,5x8

Номер партии 4-2-102, 4-3-159

Дата изготовления

Отгруженных в адрес ИТЛ Ошанин С.Ю.

Дата отгрузки 03.03.20

Количество листов 200

Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, кгс/см ² не менее	180
Плотность, г/см ³ не менее	1,6
Ударная вязкость, кгс см/см ²	2,0
Морозостойкость число циклов попеременного замораживания и оттаивания	25
Остаточная прочность, % не менее	90

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.* Татаркина М.В.