

АО «Лато»

паспорт

На качество хризотилцементных плоских листов  
ТУ 5781-040-00281708-2013

Условное обозначение листов — ЛПН 3,0x1,5x10

Номер партии

*Н-3-100, 3-3-02, 3-4-01*

Дата изготовления

Отгруженных в адрес

*ИП Огальских*

Дата отгрузки

*29.02.20*

Количество листов

*1200 (300)*

Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, кгс/см <sup>2</sup> не менее	180
Плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	1,6
Ударная вязкость, кгс см/см <sup>2</sup>	2,0
Морозостойкость число циклов попеременного замораживания и оттаивания	25
Остаточная прочность, % не менее	90

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.* Татаркина М.В.