

Акционерное общество «Лато»  
431720, Республика Мордовия,  
Чамзинский район, п. Комсомольский  
Тел.: (83437) 3-01-11, Факс: (83437) 3-01-19  
E-mail: [lato@moris.ru](mailto:lato@moris.ru) <http://www.lato.ru>

## паспорт №

На качество хризотилцементных безнапорных труб и муфт  
ГОСТ 31416-2009

Класс и диаметр трубы - БНТ 150 - 3950

Условное обозначение муфт - БНМ 150 -150

Отгруженных в адрес

*ИП Опарихина СВ*

Номер партии

*189*

Дата выдачи паспорта

*28.02.20*

Количество труб (шт./п/м)

*360*

муфт (шт.)

*200*

### Технические характеристики

Величина гидравлического давления при испытании на водонепроницаемость, МПа	0,4
Минимальная нагрузка при раздавливании, Н	3920
Минимальная нагрузка при изгибе, Н	3920



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.* Татаркина М.В.