

Акционерное общество «Лато»
431720, Республика Мордовия,
Чамзинский район, п. Комсомольский
Тел.: (83437) 3-01-11, Факс: (83437) 3-01-19
E-mail: lato@moris.ru http://www.lato.ru

паспорт №

На качество хризотилцементных безнапорных труб и муфт
ГОСТ 31416-2009

Класс и диаметр трубы - БНТ 100-3950

Условное обозначение муфт - БНМ 100-150

Отгруженных в адрес *ООО Опарихин С.Ю*

Номер партии *249*

Дата выдачи паспорта *15.02.2012*

Количество труб (шт./п/м) *10* муфт (шт.)

Технические характеристики

Величина гидравлического давления при испытании на водонепроницаемость, МПа	0,4
Минимальная нагрузка при раздавливании, Н	4508
Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, Н	1764



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.*