РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00254

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Воскресенск». Место нахождения и фактический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1. ОГРН: 1075005000322. Телефон (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01.

№ 0017995

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Воскресенск». Место нахождения и фактический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1. ОГРН: 1075005000322. (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 9. Телефон: (495) 709-32-83, факс: (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок обыкновенные (ПлГО; плотность не более 1100 кг/м³) и влагостойкие (ПлГВ; плотность не более 1200 кг/м³): полнотелые (тип I) и пустотелые (тип II), выпускаемые по ТУ 5742-003-78667917-2005 с изм. 1-4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 20 с/см-2018 от 29.05.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0219 стр/см/оп от 11.05.2018 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.05.2018 по 29.05.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — М. М. Назарова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Ю. И. Графская (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru