



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР009.Н.00186
(номер сертификата соответствия)

001331
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Балтэкопласт» (ООО «Завод Балтэкопласт»),
ОГРН: 1057811892588. Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 171
лит. И, пом. 21, РОССИЯ. Фактический адрес: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект,
дом 171 лит. И, РОССИЯ, телефон: +7-812-708-00-00, адрес электронной почты: info@nordside.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Балтэкопласт» (ООО «Завод Балтэкопласт»),
ОГРН: 1057811892588. Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.
171 лит. И, пом. 21, РОССИЯ. Фактический адрес: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский
проспект, дом 171 лит. И, РОССИЯ, телефон: +7-812-708-00-00, адрес электронной почты:
info@nordside.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория
Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский
пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН
1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные для наружной отделки, марки
«NORDSIDE»: сайдинг, профиль стартовый, профиль финишный, планка околоконная,
профиль соединительный, угол внутренний облицовочный, угол наружный
облицовочный, j-профиль, планка карнизная, софит, софит вентилируемый, планка
сливная, толщиной стенки от 0,3 мм до 1,1 мм, плотностью от 1,3 кг/м³ до 1,5 кг/м³,
выпускаемые по ТУ 22.29.29.000-001-77685853-2016.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, Раздел 7, метод II, ГОСТ 30402-
96, ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, ГОСТ 12.1.044-89
п.4.20 (см. приложение - бланк №000711).

код ТН ВЭД ЕАЭС
3295908001

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2023/02-01/1-ЛС от 01.02.2023г.
ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР009 от
24.06.2022 г, 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции
№ 309 от 12.01.2023 г. ОС ООО "Лаборатория Стандартов" (Свидетельство
№ ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2023 г. по 31.01.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева

Ю.А. Зуева



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР009.Н.00186

(номер сертификата соответствия)

000711

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – умеренногорючие (Г2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Ю.А. Зуева