

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00138/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026354

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер». Место нахождения и место осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95, Литер Т, поз. 9. ОГРН: 1101215004714. Телефон: +7(8362)304-097. Адрес электронной почты: ooolider12@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер». Место нахождения и место осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95, Литер Т, поз. 9. Телефон: +7(8362)304-097. Адрес электронной почты: ooolider12@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полнсерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные (ТУ 25.12.10-001-64999260-2019) однопольные глухие типа «ДМП-01/60» и с остеклением до 25% от площади дверного полотна, типа «ДМПО-01/60» (габаритные размеры: высота от 1400мм до 2300мм, ширина от 700мм до 1250мм), двупольные глухие типа «ДМП-02/60» и с остеклением до 25% от площади дверного полотна, типа «ДМПО-02/60» (габаритные размеры: высота от 1600мм до 2750мм, ширина от 1200мм до 2150мм). Остекление - пожаростойкое стекло марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW60, толщиной 28 мм по ТУ 5924-001-61067415-09 пр-ва ООО Бренд Гласс». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости - EI 60 по ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 2/К0258, №2/К0259 от 15.05.2019 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 8652/АО от 21.03.2019 ОС «Полнсерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2019 по 20.05.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

А.В. Марутаев