

АО «Лато»

паспорт

На качество хризотилцементных волнистых листов  
ГОСТ 30340 -2012

Условное обозначение листов — СВ 40/150 — 8 (5,8 мм)  
Номер партии 2-1-58, 2-1-16  
Дата изготовления  
Отгруженных в адрес ЦП Олашман С.Ю  
Дата отгрузки 17.03.2012  
Количество листов 800

Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, кгс/см <sup>2</sup> не менее	160
Сосредоточенная штамповая нагрузка кгс, не менее	150
Плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	1,6
Ударная вязкость, кгс см/см <sup>2</sup>	1,5
Морозостойкость : - число циклов попеременного замораживания и оттаивания	25
-Остаточная прочность, % не менее	90

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244

Главный технолог-Начальник ОТК



*Татаркина М.В.* Татаркина М.В.